

RAPPORT DE CONTROLE MATERIEL DE PROTECTION INCENDIE




CONTROLE DES HYDRANTS **VILLE DE MESPUITS (91)** **MARS 2017**

SOMMAIRE

I. PHOTOS DES POTEAUX ET BOUCHE INCENDIE, POINT D'ASPIRATION (P3)

II. BILAN DES MESURES (P4)

III. PROCES VERBAL D'ESSAIS APPAREIL ETALON POK (P5)



AUREDOR

CONTROLE DES HYDRANTS VILLE DE MESPUITS (PHOTOS)



PI 01

5, GRANDE RUE



PI 02

38, GRANDE RUE



PI 03

RUE DE LA CROIX BOISSEE

94, ROUTE DU MESNIL 91530 SERMAISE

☎ : 06 71 42 64 10

☎ : 09 72 46 68 44

Email : thierry@airedom.com


S.A.S.U. au capital de 4000 € - R.C 522 778 836

P 3 / 5

CONTROLE DES HYDRANTS

VILLE DE MESPUITS (MESURES)

		DN		Pression	Débit	Débit	Bilan	
Date	Localisation	PI	Repère	Statique	à 1 Bar	maxi	des	Observations
		(mm)		Bar	m3/h	m3/h	mesures	Rapports
22/03/2017	5, GRANDE RUE	100	BI01	4,2	66	80	Conforme	RAS Maintenance effectuée
22/03/2017	38, GRANDE RUE	100	PI02	4,4	75	85	Conforme	RAS Maintenance effectuée
22/03/2017	RUE DE LA CROIX BOISSEE	100	BI03	4,2	70	76	Conforme	RAS Maintenance effectuée

	DOCUMENT	AQ.ENR.076.B
	RAPPORT D'ESSAI	Indice : Création
Date d'application	01/07/2014	Page 1/1

Rapport d'essai N° : 17030285

Demandeur :
AUREDOR
 94 ROUTE DU MESNIL
 91530 SERMAISE

Date de l'Essai : 14/03/2017

Matériel Essayé : DEBITMETRE DN 100 - N° : 27.14 / FM 1036

Nom de l'opérateur : Bruno HONCZAR


Définition de l'essai	Conforme	Non conforme	Commentaires
Contrôle montage	X		
Contrôle de l'aspect général	X		
Etanchéité	X		
Contrôle du débit	X		
Contrôle de la pression	X		

Remarques :

Pression en bar	Débitmètre de référence X 21 L/min	Débitmètre à contrôler L/min	Ecart %	Ecart L/min
1	441	435	1,38	6
2	631	614	2,77	17
3	767	769	0,26	2
4	888	879	1,02	9
5	985	990	0,51	5
6				
8				
10				

Ecart admissible : environ 3% ou 50 l/min d'écart maximum autorisé

Conclusion :
Le débitmètre est conforme aux exigences de fonctionnement

Signature et cachet du Service Qualité

 au capital de 1 000 000 €
 R.C. Troyes 508 279
 N° SIRET 50998 457 808
 Z.I. LES CHIGNONS - B.P. 101
 10401 NOGENT SUR SEINE CEDEX
 Tél. 03 25 89 84 78 - Fax 03 25 39 84 90
 france@pok.fr