

Légende / *Legend* :

- Cheminement d'évacuation / *Emergency exit path*
- UP — Issue de secours / *Emergency Exit*
- Porte EI60 / EI60 door
- Porte EI30 / EI30 door
- Mur EI120 / EI120 wall
- Mur EI60 / EI60 wall

Nota : La structure doit être stable au feu 2h dans les salles informatiques

N

CLIENT	AMO	BUREAU DE CONTROLE	INGENIEURS CONSEILS	CONTRACTANT GENERAL
CyrusOne. Built for Tomorrow. Ready Today.	**APTUS INTERNATIONAL** 21, rue Beffroy 92200 Neuilly-sur-Seine	**SOCOTEC CONSTRUCTION** Tour Pacific - 13 Cours Valmy, 92977 - PARIS-LA-DEFENSE CEDEX	**EODD** 171/173, rue Léon Blum, 69100, Villeurbanne, France	**WBS** 7 Acton Street, Long Eaton, Nottingham, NG10 1FT, United Kingdom
CYRUSONE PARIS 103 Mount Street, Mayfair, London, W1K 2TJUnited Kingdom	B.E.T. STRUCTURE **DESIGN BOX** 5 Boulevard de la Marne, 76000, Rouen, France	B.E.T. ACOUSTIQUE **AVLS** 18 rue Charles de Gaulle, 91400 Orsay, France	B.E.T. ELECTRICITE & FLUIDES **VENABLES ASSOCIATES** UnionHouse, 117 High Street, Billericay, Essex, CM129AH, United Kingdom	B.E.T. VRD **CL INFRA** 4 route de Saint Gratien, 95600, Eaubonne, France

REV	DATE	DESCRIPTION
P01	15/03/2021	Initial diffusion

KEY PLAN



DRAWING TITLE: Plan de sécurité incendie

DRAWING NUMBER: 2_1401

Proj	Orig	Level	Type	Disc	Phas	Numb

PROJECT: 338 **Cyrus One Wissous**

SCALE: As indicated

FORMAT: A3

PROJECT PHASE:

DATE: 19/03/2021

DES: | CHK: | APP: Approbateur

INT REV:

RB■A REID BREWIN ARCHITECTES

Imprimé : 18/03/2021 17:30:36 BIM 360://CyrusOne/PAR1-RBA-XX-M3-A-PRO-P01.rvt