



Site de Wissous
rue Arago

DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés) Installations de protection contre la foudre

Réf. CLIENT	Société ARGAN	Monsieur Jérôme GUILLOTEAU Tél. : 06.42.94.95.80 Mail : jerome.guilloteau@argan.fr
Réf. Rapport	N° 20.04.7739-1 – LE 01/09/2020 Réalisé par : D. BRAZZALE	Travaux réalisés le 4 août 2020



ETUDES • INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFODRES • VERIFICATIONS

13 Rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11

E-mail : contact@energiefoudre.com - Internet : <http://www.energie-foudre.com>

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Melun 397 672 593 - Siret 397 672 593 00035 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593

ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX

Nous soussignés *Energie Foudre* – 13 rue Louis Armand – 77330 Ozoir-la-Ferrière - certifions par la présente que les matériels de protection contre les effets directs et indirects de la foudre installés sur **le site ARGAN, rue Arago à Wissous** répondent aux normes en vigueur :

- Norme NF C 17.102 (Septembre 2011)
« Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage »
- Série des Normes NF EN 62641 - 1 à 7
« Composants de protection contre la foudre (CPF) »
- Arrêté du 4 Octobre 2010 modifié
« Protection contre la foudre de certaines installations classées »

Détail des travaux :

- **PHASE 1** : Démontage des 4 paratonnerres (PDA 1 ,2 ,5 et 8) concernés par les travaux de réfection de couverture et de leurs trépieds, ainsi que tous les circuits de toiture. Les paratonnerres et leurs mâts supports seront conservés et seront stockés sur le site dans un endroit dédié (sur la toiture déjà rénovée).
- **PHASE 2** : Mise en place de 4 nouveaux trépieds en remplacement des supports existants qui sont corrodés et des 4 paratonnerres démontés en phase 1 seront remis à leur emplacement d'origine.
- Mise en place des circuits de toiture en lieu et place et avec des fixations adaptées au support PVC (plots PVC)

Dans le cadre des travaux d'étanchéité de toiture réalisés sur le site, le démontage et le remontage des installations de protection contre la foudre a été réalisé conformément aux normes en vigueur.

Fait à Ozoir-la-Ferrière, le 01/09/2020

Daniel BRAZZALE