




Séparateur d'hydrocarbure n°1:

Séparateur de prétraitement des eaux de ruissellement de l'aire de distribution de classe 1 équipé d'un obturateur automatique, d'un filtre coalescent, d'une sonde alarme, son Débit de fuite est de **15** L/s.



Séparateur d'hydrocarbure n°2:

Séparateur de prétraitement des eaux de ruissellement de l'aire de distribution de classe 1 équipé d'un obturateur automatique, d'un filtre coalescent, d'une sonde alarme, son Débit de fuite est de **10** L/s.



TOTAL

Total Marketing France

LE SPAZIO
562 AVENUE DU PARC DE L'ILE
92000 - NANTERRE
TEL: 01.41.35.40.00 - FAX: 01.41.35.73.73

DATE: 09/12/2019	CONTROLE: S. ABADEZ
ECHELLE: 1/500	DESSINE: L. PAYAN

ECHELLE:1/500	DESSINE: L. PAYAN
---------------	-------------------

STATION SERVICE
RELAIS DE CHANTERAIN

AUTOROUTE A10

91640 BRIIS SOUS FORGES

ICPE

PLAN MASSE PROJET

059788

00.03

[illegible]