


## « DEMANDE DE DEROGATION N°1 »


Il est prévu de valider les dispositions suivantes par la commission de sécurité pour l'établissement « **Forum et Administration** »

### Demande de dérogation n°1 – Escalier supplémentaire du petit amphithéâtre

Une liaison fonctionnelle est prévue pour permettre l'accès depuis la rue intérieure formant hall du « *Forum* » à l'amphithéâtre au SS01.



Cela implique l'ouverture d'une trémie et la présence d'un **second escalier supplémentaire dérogatoire** au R 15 § 3.



**Dispositions favorables :**

- Un écran de cantonnement et le désenfumage de la circulation du SS01 est prévu.
- Le PCSI avec une présence permanente est à moins de 10 mètres.

**Dispositions dérogatoires :**

- Dérogation au R15 § 3 du fait de la présence d'un second escalier supplémentaire.

**Mesures compensatoires :**

La détection incendie est mise en place dans les locaux donnant dans cette circulation du SS01.

Après discussion avec le SDIS lors de la réunion du 19 septembre 2017, ces dispositions ont reçu un avis de principe – *Voir les comptes rendus en annexe 5 et 6.*