

SECTION C-C



LEGENDE

- Tuyauterie aérienne sous tirage
- Tuyauterie aérienne dépotage
- Tuyauterie évent aérienne
- Tuyauterie évent enterrée
- Aspiration aérienne Ø1"1/2 DN40PN10 / Fuel supply tank Ø1"1/2 DN40 PN10
- Retour cuve réservoir journalier aérien Ø2" DN50 PN10 / Fuel overflow Ø2" DN50 PN10
- Retour cuve GE aérien Ø1"1/2 DN40 PN10 / Fuel return engine Ø1"1/2 DN40 PN10
- Busage electrique Ø90 / Duct Ø90
- Emplacement jauge electronique sur plateau

IND H	20/10/2020	MH CHARRIER	A.DURAND	Ajout cablage électrique
IND G	15/09/2020	MH CHARRIER	A.DURAND	Modification zone dépotage
IND F	15/09/2020	MH CHARRIER	A.DURAND	Modification fond plan
IND A	23/05/2020	MH CHARRIER	J.RIBEIRO	Première émission

Ce plan est la propriété de MADIC , toute reproduction, même partielle, est interdite.

PLAN TYPE	A.P.S.	EXECUTION	RECOLEMENT	I.C.P.E.	P.C.

Wissous

MADIC Siege
Construction & Maintenance de Stations-Service et Lavages
5 impasse des Tourmalines
44338 NANTES
Tél. 02.40.92.18.58 Fax. 02.40.92.18.14
E.mail : mh.charrier@madic.com

Plan	IMPLANTATION	
N°	1.21	H
Echelle	1/100	
Date	16 Juillet 2020	
Dessinateur	MH CHARRIER	
Contrôle	A.DURAND	