

Récépissé de DT Récépissé de DI CT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DI CT
☐ Récépissé de DT/DI CT conjointe

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Arabat Yasmine
28 Boulevard de Pesaro
92000 Nanterre
France

N° consultation du téléservice : 2022022101741TJW

Référence de l'exploitant : 2208063896.220801RDT02

N° d'affaire du déclarant : SIOM Saclay

Personne à contacter (déclarant) : Yasmine Arabat

Date de réception de la déclaration : 24/02/2022

Commune principale des travaux : 91400 Saclay

Adresse des travaux prévus :

Coordonnées de l'exploitant :

Façon sociale : ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT NOISY LE GRAND

Personne à contacter : AHARRH GNAMA Assimlera Valérie

Numéro / Voie : 12 rue du CENTRE

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 93196 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. :

Fax :

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : MERCI DE TROUVER CI-JOINT LE PGO

☒ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : Plans joints Echelle : _____ Date d'édition : 25/02/2022 Sensible : ☒ Prof. règl. mini : 65 cm Matériau réseau : _____
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☒ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : _____ à _____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : _____)

☒ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) m

☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement m

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :
Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l'enceinte des travaux déclarés.

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : Chapitre 3.1, 6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☒ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : Suite à l'évaluation de la distance d'approche entre vos travaux et nos ouvrages, veuillez vous reporter au document joint "Recommandations Enedis et protection"

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS Essonne 0178054600

Responsable du dossier

Nom : AHARRH GNAMA Assimlera Valéri

Désignation du service : DT-DICT

Tél. :

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : AHARRH GNAMA Assimlera Valérie

Signature :

Date : 25/02/2022 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 4